
BUGATTI
VALVOSANITARIA



ACC. LATÓN PARA TUBO POLIETILENO

ROSCA EXTERIOR SERIE 8000



ART. 8000
Manguito macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	40	160
25 x 3/4	20	80
32 x 1	12	48
40 x 1 1/4	8	32
50 x 1 1/2	6	24
63 x 2	2	8



ART. 8005
Manguito hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	40	160
25 x 3/4	20	80
32 x 1	12	48
40 x 1 1/4	8	32
50 x 1 1/2	6	24
63 x 2	2	8



ART. 8015
Manguito doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	20	80
25	15	60
32	8	32
40	4	16
50	3	12
63	2	8



ART. 8025
"T" rosca hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	15	60
25 x 3/4	8	32
32 x 1	5	20
40 x 1 1/4	3	12
50 x 1 1/2	2	8
63 x 2	1	4



ART. 8030
"T" intermedia

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	10	40
25	8	32
32	5	20
40	2	8
50	1	4
63	1	4



ART. 8035
Codo macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	25	100
25 x 3/4	15	60
32 x 1	10	40
40 x 1 1/4	5	20
50 x 1 1/2	3	12
63 x 2	2	8



ART. 8037
Codo hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	25	100
25 x 3/4	15	60
32 x 1	10	40
40 x 1 1/4	5	20
50 x 1 1/2	3	12
63 x 2	2	8




ART. 8039
Codo doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	20	80
25	12	48
32	7	28
40	3	12
50	2	8
63	1	4


BUGATTI VALVOSANITARIA

ROSCA INTERIOR SERIE 3000



ART. 3000
Manguito macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	30	120
25 x 3/4	20	80
32 x 1	12	48
40 x 1 1/4	8	32
50 x 1 1/2	6	24
63 x 2	3	12



ART. 3005
Manguito hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	30	120
25 x 3/4	20	80
32 x 1	12	48
40 x 1 1/4	8	32
50 x 1 1/2	6	24
63 x 2	3	12



ART. 3015
Manguito intermedio doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	20	80
25	15	60
32	10	40
40	4	16
50	4	16
63	2	8



ART. 3020
Codo macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	25	100
25 x 3/4	15	60
32 x 1	10	40
40 x 1 1/4	5	20
50 x 1 1/2	3	12
63 x 2	2	8



ART. 3025
"T" rosca hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	15	60
25 x 3/4	10	40
32 x 3/4	5	20
32 x 1	5	20
40 x 1 1/4	3	12



ART. 3030
"T" intermedia

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	10	40
25	8	32
32	5	20
40	2	8
50	1	4



ART. 6200
Manguito refuerzo tubo

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	200	800
25	100	400
32	30	120
40	30	120
50	25	100
63	10	40

ROSCA INTERIOR SERIE 3000



ART. 3037

Codo hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	20	80
25 x 3/4	10	40
32 x 1	8	32
50 x 1 1/2	3	12
63 x 2	2	8



ART. 3039

Codo doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20	15	60
25	10	40
32	5	20
40	3	12
50	2	8
63	1	4



ART. 3080

Codo placa

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
20 x 1/2	15	60
25 x 3/4	10	40
32 x 1	6	24

BUGATTI VALVOSANITARIA


SERIE EMBRIDADA SEGÚN norma DIN 8076-PN 40



ART. 3000

Manguito macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75 x 2 1/2	-	8
90 x 3	-	6
110 x 4	-	3



ART. 3005

Manguito hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75 x 2 1/2	-	8
90 x 3	-	6
110 x 4	-	3



ART. 3015

Manguito intermedio doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75	-	6
90	-	4
110	-	2



ART. 3025

"T" rosca hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75x2	-	2



ART. 3035

Codo macho

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75x2 1/2	-	4
90x3	-	3



ART. 3037

Codo hembra

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75x2 1/2	-	4
90x3	-	3



ART. 3039

Codo doble

MEDIDA	CAJA PEQ.	CAJA GRAN.
75	-	3
90	-	1

5.3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA TUBO DE POLIETILENO

1



Herramientas:
Tenazas para tubos; rebabador;
Llave dinamométrica;
Llave de carraca con aplicación de 17 mm.

2



Cortar el tubo plástico en ángulo recto.

3



Achaflanar el interior del tubo del medio con herramienta desbastadora o con un cuchillo, y si es necesario, eliminar también la rebaba interior.

4



Limpiar el tubo y el acoplamiento. Desatornillar la tuerca de racor (25 – 63 mm), dando una, o máximo 2 vueltas.

5



Desatornillar los tornillos (75 – 110 mm) lo más posible.

No desmontar nunca el acoplamiento en sus elementos para introducirlos después uno a uno en el tubo

5.3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA TUBO DE POLIETILENO

6




Marcar la profundidad de la penetración en el tubo.

7



Introducir ahora el tubo cortado en el accesorio suelto hasta llegar al tope interior.

8



En seguida apretar la tuerca de racor (25 – 63 mm) hasta que se obtenga el par prescrito.

9



Para diámetros superiores a 75 mm apretar los 4 tornillos en cruz hasta que se obtenga el par prescrito.